



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ  
регистрационный №РОСС RU.M704.04ЮАБО

www.nsofb.pfb, e-mail:nsofb@nsofb.ru



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.RU.ЭО.ПР150.Н.01902  
(номер сертификата соответствия)

033122  
(учетный номер бланка)

**ЗАЯВИТЕЛЬ**  
(наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью "ПРОФФЛЕКС" (ООО "ПРОФФЛЕКС").  
Адрес: 301651, РОССИЯ, Тульская область, Новомосковский район, город Новомосковск,  
улица Связи, дом 10, строение 1. ОГРН: 1097154022943. Телефон: 84876221882.  
Факс: 84876221882. Электронная почта: zavod@profflex.ru.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**  
(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью "ПРОФФЛЕКС" (ООО "ПРОФФЛЕКС").  
Адрес: 301651, РОССИЯ, Тульская область, Новомосковский район, город Новомосковск,  
улица Связи, дом 10, строение 1. ОГРН: 1097154022943. Телефон: 84876221882.  
Факс: 84876221882. Электронная почта: zavod@profflex.ru.

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**  
(наименование, рег. номер свидетельства об аккредитации и адрес экспертной организации, выдавшей сертификат соответствия)

ОС ООО "Альфа "Пожарная Безопасность", 105066, РОССИЯ, город Москва,  
улица Нижняя Красносельская, дом 35, строение 64, комната 22, этаж 3.  
Телефон/факс: 84952801686. ОГРН: 1107154016166. Свидетельство об аккредитации № НСОПБ ЮАБО.RU.ЭО.ПР.150 от 07.06.2018 г. (бессрочно).

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ**  
(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Пена монтажная огнестойкая однокомпонентная полиуретановая «PROFFLEX FIRE BLOCK» плотностью от 13 кг/м<sup>3</sup> до 25 кг/м<sup>3</sup>, выпускаемая ТУ 2257-003-61852303-2014 (См. приложение – бланк № 007037). Серийный выпуск.

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**  
(наименование и номер документа по стандартизации и/или номер и дата договора, на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ГОСТ 30247.0-94  
"Конструкции строительные.  
Методы испытаний на огнестойкость.  
Общие требования".  
ГОСТ 30247.1-94  
"Конструкции строительные.  
Методы испытаний на огнестойкость.  
Несущие и ограждающие конструкции".  
(См. приложение – бланк № 007037).

код ОК 034 (ОКПД 2)  
20.30.22.170  
код ТН ВЭД России

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**  
(номер и дата протокола испытаний, наименование и рег. номер свидетельства об аккредитации экспертной организации НСОПБ, проводившей исследования (испытания) и измерения)

Протокол сертификационных испытаний № 248-С-21 от 08.11.2021 г.  
ИЛ ООО "Альфа "Пожарная Безопасность" Свидетельство об уполномочивании № НСОПБ ЮАБО.RU.ЭО.ПР.150 от 07.06.2018 г. (бессрочно) Акт о результатах анализа состояния производства № 146-АСП/21 от 11.10.2021 г. Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Альфа "Пожарная Безопасность". Свидетельство об уполномочивании № НСОПБ ЮАБО.RU.ЭО.ПР.150 от 07.06.2018 г. (бессрочно).

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**  
(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательства соответствия продукции)

Технические условия ТУ 2257-003-61852303-2014 «Пена монтажная однокомпонентная полиуретановая в аэрозольной упаковке производства «ПРОФФЛЕКС»»

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 11.11.2021 по 10.11.2024



Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации

подпись

**Д.С. Подсевалов**  
(инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)

подпись

**Д.Н. Байгушкин**  
(инициалы, фамилия)





СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ  
регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0  
приложение  
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.RU.ЭО.ПР150.Н.01902  
(номер сертификата соответствия)

007037  
(учетный номер бланка)

Наименование продукции	Глубина заделки шва, не менее, мм	Ширина шва не более, мм	Предел огнестойкости строительной конструкции
Фрагмент стеновой конструкции с линейными швами, заполненными пеной монтажной огнестойкой однокомпонентной полиуретановой «PROFFLEX FIRE BLOCK» плотностью от 13 кг/м <sup>3</sup> до 25 кг/м <sup>3</sup> , выпускаемой по ТУ 2257-003-61852303-2014.	100	40	EI 60
	100	20	EI 90
	200	40	EI 150
	200	10	EI 240



М.П. Руководитель  
(заместитель руководителя)  
экспертной организации

Эксперт

  
подпись

  
подпись

Д.С. Подсевалов  
И.О. Фамилия

Д.Н. Байгушкин  
И.О. Фамилия